

玉名市下水道施設一覧表

図面 番号	名 称	型 式	能 力	数量 (台)	停電時の必要 発電機型式	備 考
1	玉名市浄化センター	分流一部合流式標準活性汚泥法	全体計画 38400m ³ /日、認可計画 28800m ³ /日、既設 19200m ³ /日	3	自家発	松木43-1
2	立願寺汚水中継ポンプ場	汚水中継ポンプ場	8.0m ³ /日×2台(φ250mm)	2	自家発	岩崎1004番11
3	両迫間汚水第2中継ポンプ場	汚水中継ポンプ場	2.7m ³ /日×2台(φ150mm)	2	自家発	秋丸225-1
4	両迫間汚水第1マンホールポンプ場	吸い込みスクリー 式水中汚水ポンプ (着脱式)	口径:150mm 揚水量:2.3m ³ /min 揚程:11m 出力:7.5kw	2	20KVA	河崎505-3地先
5	両迫間汚水第3マンホールポンプ場	過流式水中汚水ポン プ (着脱式)	口径:65mm 揚水量:0.159m ³ /min 揚程:5.4m 出力:0.75kw	2	5KVA	河崎745
6	高津原汚水第1マンホールポンプ場	着脱式水中汚水ポン プ (着脱式)	口径:50mm 揚水量:0.18m ³ /min 揚程:5m 出力:0.75kw	2	5KVA	富尾1108
7	築山汚水第1マンホールポンプ場	水中汚水ポンプ (着脱式)	口径:50mm 揚水量:0.18m ³ /min 揚程:5m 出力:0.75kw	2	5KVA	築地193-2地先
8	築山汚水第3マンホールポンプ場	水中ボルテックスポン プ (着脱式)	口径:80mm 揚水量:0.3m ³ /min 揚程:6.5m 出力:2.2kw	2	5KVA	築地921-1地先
9	築山汚水第4マンホールポンプ場	汚物用水中スク リューポンプ (着脱式)	口径:80mm 揚水量:0.47m ³ /min 揚程:12.6m 出力:5.5kw	2	20KVA	築地550-1地先
10	島汚水第1マンホールポンプ場	過流式水中汚水ポン プ (着脱式)	口径:80mm 揚水量:0.84m ³ /min 揚程:9m 出力:3.7kw	2	5KVA	玉名900地先
11	山田汚水第1マンホールポンプ場	フライホイール付過 流式水中汚水ポン プ (着脱式)	口径:100mm 揚水量:1.5m ³ /min 揚程:19.1m 出力:11kw	2	20KVA	山田488-1地先
12	山田汚水第2マンホールポンプ場	過流式水中汚水ポン プ (着脱式)	口径:80mm 揚水量:0.3m ³ /min 揚程:6.3m 出力:2.2kw	2	5KVA	山田509-5地先
13	山田汚水第3マンホールポンプ場	過流式水中汚水ポン プ (着脱式)	口径:65mm 揚水量:0.3m ³ /min 揚程:13.4m 出力:3.7kw	2	5KVA	山田1455地先
14	山田汚水第4マンホールポンプ場	新型ノンクロググ水 中汚水ポンプ (着脱式)	口径:80mm 揚水量:0.303m ³ /min 揚程:9.9m 出力:2.2kw	2	5KVA	山田443地先
15	立願寺汚水第1マンホールポンプ場	水中ボルテックスポン プ (着脱式)	口径:80mm 揚水量:0.3m ³ /min 揚程:4.1m 出力:1.5kw	2	5KVA	岩崎345-2地先
16	玉名汚水第1マンホールポンプ場	着脱式水中汚水ポン プ TOP80U4 5.4-64	口径:80mm 揚水量:0.36m ³ /min 揚程:14.7m 出力:5.5kw	2	20KVA	玉名1760地先
17	玉名汚水第2マンホールポンプ場	着脱式水中汚水ポン プ CNW801	口径:80mm 揚水量:0.159m ³ /min 揚程:9.0m 出力:1.5kw	2	5KVA	玉名691-1地先
18	玉名汚水第3マンホールポンプ場	着脱式水中汚水ポン プ CV80	口径:65mm 揚水量:0.267m ³ /min 揚程:13.8m 出力:3.7kw	2	5KVA	玉名264-7地先
19	玉名汚水第4マンホールポンプ場	新型ノンクロググ型 水中ポンプ SUN- 71TB	口径:65mm 揚水量:0.159m ³ /min 揚程:6.1m 出力:0.75kw	2	20KVA	玉名4405地先
20	玉名汚水第5マンホールポンプ場	改良型ノンクロググ 着脱式水中汚水ポン プ SUN- 85TB	口径:80mm 揚水量:0.628m ³ /min 揚程:11.9m 出力:3.7kw	2	20KVA	玉名1500-1地先
21	下前原汚水第1マンホールポンプ場	改良型ノンクロググ 着脱式水中汚水ポン プ CNWX65 1	口径:65mm 揚水量:0.168m ³ /min 揚程:7.1m 出力:0.75kw	2	5KVA	岱明町下前 原508地先
22	下前原汚水第2マンホールポンプ場	改良型ノンクロググ 着脱式水中汚水ポン プ 65DML26 .75A	口径:65mm 揚水量:0.168m ³ /min 揚程:7.8m 出力:0.75kw	2	5KVA	岱明町下前 原874-1地 先
23	下前原汚水第3マンホールポンプ場	改良型ノンクロググ 着脱式水中汚水ポン プ 65DML26 .75A	口径:65mm 揚水量:0.225m ³ /min 揚程:5.8m 出力:0.75kw	2	5KVA	岱明町野口 218-1地先
24	場外スクリーン 市内5箇所					
25	高津原・場外費門 市内2箇所					